

## 設備数量表

防災設備

【病院】

区分	点検周期	項目	設備規模、数量		
(1) 自動火災報知設備	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機GR型510回線MAX	1	面
			副受信機 R型	1	面
			中継機	10	台
			差動式スポット型感知器	401	台
			定温式スポット型感知器	123	個
			光電式スポット型煙感知器	369	個
			発信機	66	個
			表示灯	66	個
			消火栓(SP)起動装置	1	個
			常用電源 交流電源	1	組
	予備電源 蓄電池	1	組		
	電鈴	66	個		
	年1回	外観、機能、総合点検	受信機GR型510回線MAX	1	面
			副受信機 R型	1	面
			中継機	10	台
			差動式スポット型感知器	401	台
			定温式スポット型感知器	123	個
			光電式スポット型煙感知器	369	個
			発信機	66	個
			表示灯	66	個
消火栓(SP)起動装置			1	個	
常用電源 交流電源			1	組	
予備電源 蓄電池	1	組			
電鈴	66	個			
(2) ガス漏れ火災警報設備	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機 自動火災報知設備に含		
			表示盤 "		
			検知器 DC24V 警報付	16	個
		中継機	3	個	
	年1回	外観、機能、総合点検	受信機 自動火災報知設備に含		
			表示盤 "		
検知器 DC24V 警報付			16	個	
	中継機	3	個		
(3) 非常警報設備(放送設備)	6ヶ月1回	外観、機能点検	増幅器操作部360W×2	2	台
			増幅器操作部120W	1	台
			自動火災報知設備連動	1	台
			スピーカー回線 スピーカ	519	個
			音量調節器	106	個
			遠隔操作器	1	台
			常用電源	1	組
	非常用電源	1	組		
	年1回	外観、機能、総合点検	増幅器操作部360W×2	2	台
			増幅器操作部120W	1	台
			自動火災報知設備連動	1	台
			スピーカー回線 スピーカ	519	個
			音量調節器	106	個
			遠隔操作器	1	台
非常用電源			1	組	
(4) 誘導灯設備	6ヶ月1回	外観、機能点検	非常口、通路、階段通路	372	台
			信号装置 誘導標識	69	台
	年1回	外観、機能、総合点検	非常口、通路、階段通路	372	台
			信号装置 誘導標識	69	台
(5) 防火戸・排煙設備	6ヶ月1回	外観、機能点検	制御盤 自動火災報知設備に含		
			煙感知器	79	個
			ダンパー	72	個
			排煙口	16	個
			防火戸	112	枚
			電動式防火シャッター 煙連動	9	枚
防煙スクリーン	7	枚			

区分	点検周期	項目	設備規模、数量	
	年1回	外観、機能、総合点検	制御盤 自動火災報知設備に含	
			煙感知器	79 個
			ダンパー	72 個
			排煙口	16 個
			防火戸	112 枚
			電動式防火シャッター 煙連動	9 枚
			防煙スクリーン	7 枚
(6) ヘリポート棟 自動火災報知器	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機 P型1級	1 面
			差動式分布型感知器	4 個
			差動式スポット型感知器	1 個
			定温式スポット型感知器	1 個
			煙感知器	9 個
			発信機	3 個
			表示灯	3 個
	電鈴	3 個		
	電源装置	1 組		
	年1回	外観、機能、総合点検	受信機 P型1級	1 面
			差動式分布型感知器	4 個
			差動式スポット型感知器	1 個
			定温式スポット型感知器	1 個
			煙感知器	9 個
発信機			3 個	
表示灯			3 個	
電鈴	3 個			
電源装置	1 組			

【保育所】

区分	点検周期	項目	設備規模、数量	
(1) 自動火災報知器	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機 P型2級 3回線	1 面
			差動式スポット型感知器	20 個
			定温式スポット型感知器	20 個
			光電式スポット型煙感知器	20 個
			発信機	1 個
			表示灯	1 個
			非常用電源、交流電源	1 組
	誘導灯	2 台		
	電鈴	1 個		
	年1回	外観、機能、総合点検	受信機 P型2級 3回線	1 面
			差動式スポット型感知器	20 個
			定温式スポット型感知器	20 個
			光電式スポット型煙感知器	20 個
			発信機	1 個
表示灯			1 個	
非常用電源、交流電源			1 組	
誘導灯	2 台			
電鈴	1 個			

【医師合同公舎】

区分	点検周期	項目	設備規模、数量	
(1) 自動火災報知器	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機 P型2級	1 面
			〃 GP型3級	15 面
			中継器	15 個
			差動式スポット型感知器	42 個
			定温式スポット型感知器	15 個
			発信機	6 個
			常用電源 交流電源	1 組
			予備電源 乾電池	1 組
			表示灯	15 個
			音響装置	15 個
	年1回	外観、総合点検	受信機 P型2級	1 面
			〃 GP型3級	15 面
			中継器	15 個
			差動式スポット型感知器	42 個
			定温式スポット型感知器	15 個
			発信機	6 個
			常用電源 交流電源	1 組
予備電源 乾電池	1 組			
表示灯	15 個			
音響装置	15 個			

【職員合同公告】

区分	点検周期	項目	設備規模、数量		
(1) 自動火災報知器	6ヶ月1回	外観、機能点検	受信機 P型2級	5	面
			" GP型3級	15	面
			中継器	15	個
			差動式スポット型感知器	15	個
			定温式スポット型感知器	15	個
			発信機	3	個
			常用電源 交流電源	1	組
			予備電源 乾電池	1	組
			表示灯	15	個
			電鈴	15	個
	年1回	外観、機能、総合点検	受信機 P型2級	5	面
			" GP型3級	15	面
			中継器	15	個
			差動式スポット型感知器	15	個
			定温式スポット型感知器	15	個
			発信機	3	個
			常用電源 交流電源	1	組
			予備電源 乾電池	1	組
			表示灯	15	個
			電鈴	15	個