

停電年次点検実施に伴う仮設電源切替業務委託仕様書

- (1) 作業停電実施前までに、岩手県立江刺病院が指示した医療器械等への仮設電源配線を実施すること。なお、作業停電実施日において、急遽機器への仮設電源配線が必要となった場合はその都度対応すること。
- (2) 作業停電終了後に、仮設電源配線を実施した箇所について全て元の配線状態へ戻すこと。
- (3) 仮設電源に必要な発電機について準備すること。