

除害設備保守点検一覧表

区分	項目	回数	機器名称	仕様能力	数量	備考
除害設備点検	排水処理管理	24/年	①検査系排水処理施設	処理能力21.9m/D		
		2/月	原水貯槽	RC製	1基	
		2/月	原水水中ポンプ	SUS. 50Φ*0.4kw	2台	
		2/月	中和槽	1000w*800L*1400H	1槽	
		2/月	監視槽	1000w*600L*1400H	1槽	
		2/月	攪拌機	0.2kw	2基	
		2/月	PH計	ガラス電極	2組	
		2/月	薬注ポンプ	ダイヤフラム式	2台	
		2/月	薬注タンク	PVC200L	2台	
		2/月	流量指示計	スイング式	1個	
		2/月	制御盤		1面	
		2/月	自動弁	電動三方弁80A	1個	
		2/月	バスケットスクリーン	SUS. 300W*400L*300H	1枚	
		24/年	②感染系排水処理施設	処理能力5.0m/D		
		2/月	原水槽	FRP製	1基	
		2/月	消毒槽	FRP製3槽式	1槽	
		2/月	原水ポンプ	50Φ*0.4kw	2台	
		2/月	薬注ポンプ	ダイヤフラム式	1台	
		2/月	薬注タンク	PVC200L	2台	
		2/月	残留塩素計		1個	
		24/年	③厨房系排水処理施設	処理能力33m/D		
		2/月	沈殿分離槽	FRP製3槽式	1槽	
		2/月	貯留槽	FRP製	1基	
		2/月	油水分離装置	SUS. 3000*1200*1500H	1基	
		2/月	フィルター	SS. 400*500H	2基	
		2/月	原水水中ポンプ	SUS. 50Φ*0.4kw	2台	
		2/月	ブローアポンプ	32Φ*0.4kw	1台	
		2/月	制御盤		1面	
		24/年	④共用			
		24/年	放流水中ポンプ	SUS. 50Φ*0.4kw	2台	
		24/年	脱臭器	0.4kw	1台	
		2/年	脱臭処理施設	脱臭剤(活性炭)交換(半年に1回15kg×3)		
		12/年	⑤水質分析	放流側のSS(浮遊物質質量)		
		12/年		放流側のn-ヘキサン抽出物質含有量		
		12/年		放流側のBOD(生物化学的酸素要求量)		
		一式	⑥吸油剤交換	1200k		
		一式	⑦汚泥引き抜き処分	別途		